



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OPOLU LUBELSKIM

Opole Lubelskie, dnia 17 MAJ 2018

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1
tel. (81) 827-20-41, fax. (81) 827-26-35
psse.opolelubelskie@pis.gov.pl
<http://psseopolelubelskie.pis.gov.pl>

ONS-HK.721/45/2018

**Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wojciechów, Gmina Łaziska**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wojciechów, że

woda warunkowo przydatna jest do spożycia przez ludzi

W związku z powyższym należy przestrzegać następujących wskazówek:

1. woda nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, mycia rąk, do kąpieli, **wyłącznie po przegotowaniu**;
2. woda nie nadaje się do produkcji żywności bez obróbki termicznej;
3. woda z kranu może być używana do celów sanitarno-higienicznych (pranie w temperaturze 60°C, sprzątanie, splukiwanie toalet).

Wyniki analizy pobranych prób wody w dniu 15.05.2018 r. z punktów zgodności wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wojciechów, wykazały obecność bakterii grupy coli w następujących punktach:

- sieć rozdzielcza- hydrofornia Wojciechów – bakterie grupy coli 3 jtk/100 ml;
- sieć wodociągowa-Janiszów - bakterie grupy coli 5 jtk/100 ml,
- sieć wodociągowa-Kępa Piotrawińska - bakterie grupy coli 2 jtk/100 ml.

Badania obejmowały jednocześnie oznaczenie parametrów Escherichia coli i enterokoki. W badanych próbach wody wykluczono obecności tych bakterii.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego uznano, że przekroczenie dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli w wodzie pobranej z sieci wodociągowej, w punkcie zgodności, nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Jednocześnie nałożono na administratora obowiązek podjęcia działań naprawczych.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kamień-Kolonia zaopatruje 1548 mieszkańców w miejscowościach: Wojciechów, Kopanina Kamieńska, Kępa Piotrawińska Kolonia-Łaziska, Janiszów, Łaziska, Kosiorów – Gmina Łaziska oraz Kamionka i Wrzelowiec ul. Kierzki - Gmina Opole Lubelskie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Opolu Lubelskim
Renata Kunc-Kozioł
Renata Kunc-Kozioł