



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W OPOLU LUBELSKIM

Opole Lubelskie, dnia ..... 25 MAJ 2018.

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1  
tel. (81) 827-20-41, fax. (81) 827-26-35  
[psse.opolelubelskie@pis.gov.pl](mailto:psse.opolelubelskie@pis.gov.pl)  
<http://psseopolelubelskie.pis.gov.pl>

ONS-HK.721/45/2018

**Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wojciechów, Gmina Łaziska**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wojciechów, że

**woda jest przydatna do spożycia przez ludzi**

Woda z kranu nadaje się do picia, przygotowywania potraw, zimnych napojów, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców, do mycia zębów, mycia rąk, do kąpieli.

Wyniki analizy pobranych prób wody w dniu 18.05.2018 r. z punktów zgodności wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wojciechów:

- sieć rozdzielcza- hydrofornia Wojciechów;
- sieć wodociągowa-Kępa Piotrawińska, szkoła;
- sieć wodociągowa-Łaziska, szkoła,
- sieć wodociągowa- Janiszów 4a;

nie wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i chloru wolnego w wodzie, która w stanie obecnym uzdatniana jest w procesie dezynfekcji podchlorynem sodu.

Z uwagi na uzdatnianie wody podchlorynem sodu, zmianie może ulec jakość organoleptyczna wody: smak, zapach.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wojciechów zaopatruje 1548 mieszkańców w miejscowościach: Wojciechów, Kopanina Kamieńska, Kępa Piotrawińska, Kolonia-Łaziska, Janiszów, Łaziska, Kosiorów – Gmina Łaziska oraz Kamionka i Wrzelowiec ul. Kierzki - Gmina Opole Lubelskie.

W przypadku wystąpienia istotnych zmian dotyczących jakości wody, zostanie wydany odrębny komunikat.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Opolu Lubelskim  
*Renata Kunc-Kozioł*  
Renata Kunc-Kozioł